

揭阳市生态环境局文件

揭市环（榕城）审〔2024〕47号

揭阳市生态环境局关于揭阳万豪酒店配套天然气锅炉建设项目环境影响报告表的批复

揭阳万金置业有限公司：

你单位报送的《揭阳万豪酒店配套天然气锅炉建设项目环境影响报告表》（编号 2c0p87，以下简称“报告表”）等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、揭阳万豪酒店位于揭阳市榕城区榕东街道榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心，项目（代码：2019-445202-70-03-047526）占地面积为 310 平方米，建筑面积约为 310 平方米；配置 5 台锅炉，其中 3 台均为 1400KW/h 热水锅炉，2 台均为 1.5t/h 蒸汽锅炉；总投资 100 万元，其中环保投资 15 万元。

二、项目建设和运营过程中，确保严格履行环境保护“三同时”管理制度，按照环境影响报告表中提出的环保措施，做好污染预防和控制工作：



(一)项目运营中,燃气锅炉配套安装低氮燃烧器技术,确保二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值;烟气黑度等污染物排放达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值;排气筒高度为149m,满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中相应要求。

(二)加强项目运营期噪声污染防治的环境管理工作。对各类机械设备采取必要的建筑隔声、基础减震措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。

(三)项目运营中,软化水处理系统排水、锅炉排污水、生活污水达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理。

(四)做好运营期各类固体废物收集、储存、综合利用和处置工作。废离子交换树脂由厂家回收利用或按一般工业固废要求进行合规处置;废活性炭等危险废物,应交由具有相应危险废物经营资质的单位进行无害化处理,并按要求办理转移联单手续。

(五)项目核定大气污染物排放总量指标为:氮氧化物0.7496吨/年。

国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的,从其规定执行。

(六)项目的规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的,应重新报批项目的环境影响评价文件。



(七)项目应按规定完成排污许可登记管理工作后方可投入试生产，应经环保验收合格方可投产。

三、项目今后应服从城市规划、产业规划和行业环境整治要求，进行产业转型升级、搬迁或功能置换。

四、项目日常环境监督管理工作由揭阳市生态环境局榕城分局负责。

揭阳市生态环境局
2024年7月12日



抄送：揭阳市生态环境局榕城分局、广东辰宇环保科技有限公司